

Нысанның БҚСЖ бойынша коды _____
Код формы по ОКУД _____
КУЖЖ бойынша ұйым коды _____
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанда медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің Әлеуеттік органының атауы Наименование государственного органа Санитарно-эпидемиологической службы	Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 22
« 17 » августа 2009 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза): -
На эксплуатацию Армавирской СШ с. Спиридоновка Егиндыкольского района Акмолинской области после капитального ремонта
2. Жүргізілді (Проведена) по заявлению №Ю-09 от 13 августа 2009 года
3. Тапсырыс (өтініш) беруші Заказчик (заявитель): ГУ «Армавирская СШ» директор Кулматова Ж.Ш.
4. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы):- заявление №Ю-09 от 18 августа 2009 года, копии свидетельства о государственной РНН, стат.карта, тех. паспорт
5. Өнімнің үлгілері ұсынады (Представлены образцы продукции) – -
6. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно – эпидемиологической экспертизы) Образования Егиндыкольский район, с. Спиридоновка
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен – жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)
7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) -
8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) Земельный участок - территория интерната благоустроена, озеленена, огорожена. В радиусе 50 метров промышленных объектов нет. Прилегающая территория содержится в удовлетворительном состоянии.

Санитарно-техническое состояние здание- при визуальном осмотре стояние грунтовых вод не обнаружено. конструкция здания на бетонном основании. Имеется следующий набор помещений: производственное помещение, актовый зал, спортивный зал, хол, котельное, административная, бытовые помещения, столовая, пищеблок, мастерская и т.д. Отделка помещений соответствует требованиям СанПиН №570.

Водоснабжения - водоснабжение здания предусмотрено от сельской сети водопровода. Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом и производственным. Запроектирован один ввод водопровода из металлических труб. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком и частично в подпольном канале. Горячее водоснабжение предусматривается от водяного водонагревателя. Санитарно-техническое состояние внутренних водопроводных труб удовлетворительное.

Канализация - в здании запроектировано децентрализованное хозяйственно-бытовая канализация со стоком в колодец с отстойной частью. Общий объем выгребя накопителя составляет 50 м3. Стены выгребя состоит из бетонных сплошных блоков. Внутренняя сеть

предусмотрена из чугунных труб. Для удаления засоров сети предусмотрены работы по прочистке.

Отопление и вентиляция – Отопление интерната предусмотрено от собственной котельной. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы. Система отопления принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления состоят из стальных электросварных труб. Регулирование теплоотдачи производится кранами двойной регулировки. Вытяжная вентиляция из помещений интерната принята естественная с воздухоотведением через вентиляционные каналы, с установкой регулируемых вентиляционных решеток. Приток воздуха неорганизованный, за счет естественного его поступления через дверные и оконные проемы.

Освещение – в здании интерната предусмотрено устройство рабочего освещения напряжением 12 В. Рабочее освещение обеспечивает необходимую освещенность в нормальных условиях. Для освещения приняты светильники с лампами накаливания.

Условия учебно – воспитательного процесса – комнаты оборудованы полностью учебными мебелью и спальными кроватками. Имеется все необходимые учебные материалы. Согласно приказа директора школы утверждена режим дня для детей находящаяся в интернате. Медицинское обслуживание учащихся непосредственно проводятся в медицинском кабинете. Гигиеническое воспитание учащихся проводятся. Питание учащихся производится в столовой школы. Нормы питания на одного учащегося соблюдается. Всего по штату работает 1 человек, мед. осмотр пройден, мед. книжки имеются. Уборка помещений проводится качественно. дез. растворы имеются, уборочный инвентарь укомплектован и промаркирован.

8. Құрылыс салуға бөлінген жер участкасінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдалануы, жерасты суларының түрі, биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортаға халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

9. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сондай-ақ қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораториялық, лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Проведены замеры микроклимата, воздух закрытых помещений, напряженности электромагнитного поля, замеры освещенности на рабочих местах. Все показатели не превышает допустимых уровней и соответствуют санитарным нормам и правилам.

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым

Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ «Армавирская средняя школа»

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям эксплуатации общеобразовательных и интернатных организациях » СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым міндетті түрдегі күші бар

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны
Место печати

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органының жетекшісі
Руководитель государственного органа
Санитарно-эпидемиологической службы

Аманжол

тегі, аты, әкесінің аты, қол
(фамилия, имя, отчество)
подпись)

Толқина Құрманбаева
Ж. Ш